

Sotningsfrister Svedala kommun

antagen av kommunfullmäktige 2005-03-09, § 30

Gäller från
2005-04-01

A. Värme-, varmvatten-, varmlufts- och ångpanna

Oavsett använt bränsleslag skall sotning utföras med fristen fyra år när pannan ingår i en värmecentral som står under kontinuerlig övervakning av kvalificerad driftledare (Bsk 4 år). (Inom parentes anges på detta sätt frist för brandskyddskontroll, Bsk.)

A.1 Om eldning sker med fast bränslen skall sotning göras enligt följande

Frist	Anmärkning
3 ggr/år (Bsk 2 år)	Konventionella pannor.
2 ggr/år (Bsk 2 år)	Avser pannor med keramisk inklädnad i förbränningskammaren eller motsvarande konstruktion för, från brandskyddssynpunkt, effektiv förbränning av bränslet och där pannan är ansluten till ackumulatortank eller motsvarande anordning.
1 ggr/år (Bsk 2 år)	Avser pannor där eldning sker med träpellets eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle och där eldningsapparaten är speciellt konstruerad för, från brandskyddssynpunkt, effektiv förbränning av bränslet och anläggningen i övrigt har en teknisk kvalitet som medför brandskyddsmässiga skäl till kortare frist.

A.2 Om eldning sker med flytande bränslen skall sotning ske enligt följande

Frist	Anmärkning
3 ggr/år (Bsk 2 år)	Om eldning sker med tung eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle.
2 ggr/år (Bsk 4 år)	Avser pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle och pannans märkeffekt överstiger 60 kW.
1 ggr/år (Bsk 4 år)	Avser pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle och pannans märkeffekt överstiger 60 kW samt att pannan, rökkanalen och tillhörande eldningsapparat har en sådan konstruktion som från brandskyddssynpunkt medför varaktig effektiv förbränning.
1 ggr/år (Bsk 4 år)	Avser pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle och pannans märkeffekt uppgår till högst 60 kW.
2 år (vart- annat år) (Bsk 4 år)	Avser pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle och pannans märkeffekt uppgår till högst 60 kW samt att pannan, rökkanalen och tillhörande eldningsapparat har en sådan konstruktion som från brandskyddssynpunkt medför varaktig effektiv förbränning.

B. Kökspisar, ugnar och andra jämförbara förbränningsanordningar

Om eldning sker i större omfattning än för enskilt hushållsbehov skall sotning göras enligt följande

Frist	Anmärkning
6 ggr/år (Bsk 2 år)	Eldning sker med fasta bränslen, tung eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle.
1 ggr/år (Bsk 4 år)	Eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle.

Om ledning sker för enskilt hushållsbehov för uppvärmning och matlagning skall sotning utföras enligt följande

Frist	Anmärkning
3 ggr/år (Bsk 2 år)	Avser vedspis som utgör den primära värmekällan för uppvärmning av det utrymme där eldstaden är uppställd och för matlagning..

C. Lokaleldstäder

Om eldning sker i lokaleldstäder skall sotning göras enligt följande

Frist	Anmärkning
1 ggr/år (bsk 2 år)	Eldstaden utgör den primära källan för uppvärmning av det utrymme där eldstaden är uppställd.
4 år (vart 4 år) (Bsk 8 år)	Eldstaden utgör inte den primära källan för uppvärmning av det utrymme där eldstaden är uppställd eller för matlagning.
4 år (vart 4 år) (Bsk 8 år)	Eldstaden är belägen i ett fritidshus.

D. Imkanaler i restauranger eller andra större kök

Sotning skall göras enligt följande

Frist	Anmärkning
3 ggr/år Tiden mellan två sotningar skall fördelas jämt över året (Bsk 2 år)	Imkanalen betjänar ett kök där matlagning sker i större omfattning än för enskilt hushålls behov.
1 ggr/år (Bsk 2 år)	Imkanalen betjänar ett kök för endast uppvärmning av mat eller motsvarande verksamhet.

E. Övrigt

Undantag från sotning medges när eldning inte skett mellan två sotningstillfällen, i samband med övergångsförfarandet vid införandet av nya föreskrifter om sotningsfrister samt möjlighet att i enskilda fall ändra sotningsfristen när det är betingad av brandskyddsmässiga skäl som t ex ändrad eldningsfrekvens.

F. Övergångsbestämmelser

Bestämmandet av det första sotnings- eller kontrolltillfället efter ikraftträdandet av dessa föreskrifter skall ske med utgångspunkt från den senaste sotningen/brandskyddskontrollen före ikraftträdandet. Det vill säga med de gamla sotningsfristerna.

Skorstensfejarmästaren, eller annan som på kommunens uppdrag genomför sotning, får därvid besluta om att en kortare frist än vad som framgår av dessa föreskrifter under en kortare övergångstid skall tillämpas på vissa objekt.

Övriga upplysningar

Brandskyddskontrollen skall ske enligt av Statens Räddningsverks fastställda frister. Kontrollen skall utföras av en av kommunen anvisad brandskyddskontrollant,.
