



SVEDALA KOMMUN

Datum

Kontrollplan upprättad av:

Kontrollplan för inredning av vind enligt plan- och bygglagen

BYGGHERRE (beställare)	
Namn/företag Namn Namnsson	Person-/organisationsnummer 505050-5050
Adress Hittepåvägen 1	Postadress 123 45 Hittepåbyn
Telefon (även riktnummer) 040-626 80 00	E-post Namn.Namnsson@svedala.se

FASTIGHET
Fastighetsbeteckning HITTEPÅ 1:1
Fastighetsadress Hittepåvägen 1

Projektbeskrivning (kort beskrivning av projektet i text)
Tilläggsisolering av vind för att göra om till inredd boyta innehållande två sovrum och ett allrum. Installation av ny FTX-ventilation på vindsvåning. Ny trappa upp till vind. Två nya takfönster.

Materialinventering

(separat materialinventering kan bifogas)



SVEDALA KOMMUN

B – (byggherre)

E – (namngiven entreprenör som utför arbetsmomenten)

S – (namngiven sakkunnig om så krävs för aktuell kontrollpunkt)

Kontrollen avser omhändertagande av	Kontrollant	Förekomst (Ja/Nej)	Avfallet lämnas till (t.ex. återvinningscentral, återanvändning)	Sign/datum
Trä t.ex. stomme, väggpanel	B/E			
Metall t.ex. plåttak, häng- och stuprännor, dörr- och fönsterbleck, VVS- ledningar, trappa	B/E			
Betong/Tegel/Gips t.ex. stomme, grundplatta, fasad osv.	B/E			
Isolering t.ex. glas- och stenull, cellulosafibrer, cellplast	B/E			
Övrigt:	B/E			
Tillvägagångssätt för rivning		Skyddsåtgärder (t.ex. inhägnad av område, buller, nedskräpning och damning)		



SVEDALA KOMMUN

- B – (byggherre)
E – (namngiven entreprenör som utför arbetsmomenten)
S – (namngiven sakkunnig om så krävs för aktuell kontrollpunkt)

Förklaringar:

PBL (Plan- och bygglagen)

PBF (Plan- och byggförordningen)

BBR 29 (Boverkets byggregler, finns på Boverkets hemsida)

EKS 12 (Europeiska konstruktionsstandarder)

A-ritning (arkitekturritning)

K-ritning (konstruktionsritning)

Kontrollen avser (VAD)	Kontrollant (VEM)	Kontrollmetod (HUR)	Kontroll mot underlag (MOT VAD, lagstöd)	Sign/ datum	Åtgärd	Anmärkning
Utförandet överensstämmer med beslutsunderlag	E	Visuellt	A-ritning/beslutsunderlag			
Möjlighet till utrymning, brandvarnare	E	Visuellt/ beräkning	BBR 5:213, BBR 5:353			
Brandcellsavskiljande konstruktion, EI 60	S	Visuellt/ beräkning	BBR 5:543			
Injustering OVK	S	Mätning/ protokoll	BBR 6:251, BBR 6:255			
Takstolar överensstämning med dimensionering, utförande följer konstruktionsritningar	E/S	Visuellt/ beräkning	K-ritning, EKS 12			
Ytterväggar och tak, korrekt monterat vindskydd, diffusionsspärr samt värmeisolering	E/S	Visuellt	K-ritning, EKS 12, BBR 6:531			
Ljuförhållanden	E	Visuellt	BBR 6:3			
Säkerhet vid användning	E	Visuellt	BBR 8:231			
Byggnadens energieffektivitet försämrars inte, U-värdesberäkning för klimatskärm	E	Beräkning	BBR 9:91, BBR 9:92			
Säkerhetsbeslag och spärranordningar på öppningsbara fönster, balkongdörr, m.fl.	E	Visuellt	BBR 8:231			
Skydd mot fukt i konstruktionen	E	Visuellt	BBR 6:95			



SVEDALA KOMMUN

- B – (byggherre)
E – (namngiven entreprenör som utför arbetsmomenten)
S – (namngiven sakkunnig om så krävs för aktuell kontrollpunkt)

Förklaringar:

PBL (Plan- och bygglagen)

PBF (Plan- och byggförordningen)

BBR 29 (Boverkets byggregler, finns på Boverkets hemsida)

EKS 12 (Europeiska konstruktionsstandarder)

A-ritning (arkitekturritning)

K-ritning (konstruktionsritning)

Kontrollen avser (VAD)	Kontrollant (VEM)	Kontrollmetod (HUR)	Kontroll mot underlag (MOT VAD, lagstöd)	Sign/ datum	Åtgärd	Anmärkning
Tillräcklig ventilationsflöde	E/S	Beräkning/ mätning	BBR 6:924			
Förbud mot förvanskning	E	Visuellt	PBL 8 kap 13 §			
Utförandet görs varsamt	E	Visuellt	PBL 8 kap 17 §			

Härmed intygas att kontrollpunkterna har utförts och samtliga angivna krav har uppfyllts

Byggherre	Entreprenör (utförandeentreprenör)	Sakkunnig (om en speciell kontrollpunkt kräver detta)
-----------	------------------------------------	---

Den som utfört kontrollen för respektive kontrollpunkt skriver under och intygar att arbetet är utfört