



SVEDALA KOMMUN

Datum

Kontrollplan upprättad av:

Kontrollplan för installation av eldstad samt rökkanal enligt plan- och bygglagen

BYGGHERRE (beställare)	
Namn/företag Namn Namnsson	Person-/organisationsnummer 505050-5050
Adress Hittepåvägen 1	Postadress 123 45 Hittepåbyn
Telefon (även riktnummer) 040-626 80 00	E-post Namn.Namnsson@svedala.se

FASTIGHET
Fastighetsbeteckning HITTEPÅ 1:1
Fastighetsadress Hittepåvägen 1

Projektbeskrivning (kort beskrivning av projektet i text)
Installation av ny eldstad samt rökkanal i bostad. Montering av takskyddsanordning för sotning och inspektion.

Materialinventering

(separat materialinventering kan bifogas)



SVEDALA KOMMUN

B – (byggherre)

E – (namngiven entreprenör som utför arbetsmomenten)

S – (namngiven sakkunnig om så krävs för aktuell kontrollpunkt)

Kontrollen avser omhändertagande av	Kontrollant	Förekomst (Ja/Nej)	Avfallet lämnas till (t.ex. återvinningscentral, återanvändning)	Sign/datum
Trä t.ex. stomme, väggpanel	B/E			
Metall t.ex. plåttak, häng- och stuprännor, dörr- och fönsterbleck, VVS- ledningar, trappa	B/E			
Betong/Tegel/Gips t.ex. stomme, grundplatta, fasad osv.	B/E			
Isolering t.ex. glas- och stenull, cellulosafibrer, cellplast	B/E			
Övrigt:	B/E			
Tillvägagångssätt för rivning		Skyddsåtgärder (t.ex. inhägnad av område, buller, nedskräpning och damning)		



SVEDALA KOMMUN

- B – (byggherre)
E – (namngiven entreprenör som utför arbetsmomenten)
S – (namngiven sakkunnig om så krävs för aktuell kontrollpunkt)

Förklaringar:

PBL (Plan- och bygglagen)

PBF (Plan- och byggförordningen)

BBR 29 (Boverkets byggregler, finns på Boverkets hemsida)

EKS 12 (Europeiska konstruktionsstandarder)

A-ritning (arkitekturritning)

K-ritning (konstruktionsritning)

Kontrollen avser (VAD)	Kontrollant (VEM)	Kontrollmetod (HUR)	Kontroll mot underlag (MOT VAD, lagstöd)	Sign/ datum	Åtgärd	Anmärkning
Utförandet överensstämmer med beslutsunderlag	E	Visuellt	A-ritning/beslutsunderlag			
Eldstadens/rökkanalens avstånd till brännbart material	S	Mätning	BBR 5:41, 5:422, leverantörs anvisningar			
Skorstenens/rökkanalens egenskaper: Täthet, utformning, material, höjd och beständighet	S	Mätning, sotarintyg	BBR 5:425			
Anslutning och installationer	S	Sotarintyg	BBR 5:426			
Eldstadsplan med rätt utformning monteras	B/S	Visuellt	BBR 5:4223			
Tak förses med takskyddsanordningar	S	Sotarintyg	BBR 8:24			
Möjlighet till säker rensning och inspektion	S	Visuellt	BBR 5:428			
Utsläpp och verkningsgrad uppfyller kraven	B	Visuellt	BBR 6:7412			
Skorstenshöjd	B	Visuellt	BBR 6:743			
Godkänt besiktningsprotokoll från sotare	S	Besiktning	Intyg			
Utförandet görs varsamt	E/S	Visuellt	PBL 8 kap 17 §			

Härmed intygas att kontrollpunkterna har utförts och samtliga angivna krav har uppfyllts

Byggherre	Entreprenör (utförandeentreprenör)	Sakkunnig (om en speciell kontrollpunkt kräver detta)
-----------	------------------------------------	---

Den som utfört kontrollen för respektive kontrollpunkt skriver under och intygar att arbetet är utfört