



BJÄLKLAG ÖVER PLAN 1, HUS A 1:100

**ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER**

GÄLLANDE BESTÄMMELSER  
BBR 30, BFS 2011:6 MED ÄNDRINGAR T.O.M BFS 2024:5  
EKS 12, BFS 2011:10 MED ÄNDRINGAR T.O.M BFS 2022:4  
EUROKOD 0-9  
AMA ANLÄGGNING 23  
AMA HUS 24

KONSTRUKTIONSANSVAR  
REDOVISADE BYGGNADER ÄR REDAN BYGGDA. 56 GRADER KONSTRUKTIONSBYRÅ  
AB'S UPPDRAG ÄR ATT RITA UPP DESSA INFÖR BYGGLOVSANSÖKAN. 56 GRADER  
KONSTRUKTIONSBYRÅ AB TAR INTE ÖVER KONSTRUKTIONSANSVARET.

LASTER  
EGENTYNGD NYTT TAK, HUS A: 0,45kN/m<sup>2</sup>  
EGENTYNGD BALKONG, HUS B: 0,2 kN/m<sup>2</sup>  
NYTTIG LAST HUS A: q<sub>k</sub> = 0,4kN/m<sup>2</sup> (YTTERTAK, KAT H)  
NYTTIG LAST HUS B: q<sub>k</sub> = 3,5 kN/m<sup>2</sup> (BALKONG, KAT A)  
YTTERTAK KAT H INNEBÄR YTTERTAK SOM INTE ÄR ÅTKOMLIGT FÖRUTOM FÖR  
NORMALT UNDERHÅLL OCH REPARATIONER.  
SNÖZON 1.0. SNÖFICKA MOT HUSVÄGG BEAKTAS.  
KARAKTERISTISK VINDHASTIGHET 26M/S TERRÅNGTYP II. FORMFAKTORER ENLIGT  
EUROKOD.

BRANDSKYDD  
ENLIGT BRANDSKYDDSBESKRIVNING UPPRÄTTAD AV SUSTEND 2026-02-11.  
HUS A: R30.

SÄKERHETSKLASS  
HUS A, HUS B: SK2  
HUS C: SK1

LIVSLÄNGSKLASS  
STOMME: 4 (50ÅR)  
GRUNDLÄGGNING: 5 (100ÅR)

STABILITET UNDER BYGGTIDEN  
ERFORDERLIG STAMPNING UNDER BYGGTIDEN ENLIGT ENTREPRENÖREN.

FÖRBAND  
EJ REDOVISADE ANSLUTNINGAR OCH FÖRBAND ENLIGT ENTREPRENÖR. VID  
OSÄKERHET SKA KONSTRUKTÖREN KONTAKTAS.

MÅTTSÄTTNING  
MÅTT KONTROLLERAS PÅ PLATS FÖRE TILLVERKNING

STÅLKONSTRUKTIONER  
MATERIAL  
ÅTERBRUKAD BALK. S235 ANTAS.

KORROSIONSKLASS  
ROSTSKYDDSKLASS: C3 (HÖG)  
KULÖR ENLIGT BESTÄLLARE

TRÄKONSTRUKTIONER

KLIMATKLASS  
HUS A: KLIMATKLASS 2  
HUS B: KLIMATKLASS 3  
HUS F: KLIMATKLASS 2

MATERIAL

C14, C24  
SYLLISOLERING MELLAN TRÄ OCH MURVERK/BETONG

BESLAG  
HUS A, HUS F: KORROSIONSKLASS C2.  
HUS B: KORROSIONSKLASS C3.  
EJ REDOVISADE BESLAG DIMENSIONERAS AV ENTREPRENÖR.  
BESLAG SPIKAS MED ANKARSPIK CNA 4,0x40 OM INGET ANNAT ANGES.

FUKTKVOT  
MAX FUKTKVOT VID INBYGGNAD 16%  
GRUNDLÄGGNING FÅR EJ UNDERGRÄVAS.

KONSTRUKTIONSDOKUMENTATION  
DENNA RITNING UTGÖR KONSTRUKTIONSDOKUMENTATION.

DIMENSIONERINGSKONTROLL  
BYGGHERRENS DIMENSIONERINGSKONTROLL ENLIGT EKS 12 §25 UTFÖRD AV EDMUND  
DAVIS, 56 GRADER KONSTRUKTIONSBYRÅ AB, 2026-02-13.

A	ENLIGT K-PP 01	2026-02-18	ED		
BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN	
<b>BYGGLOVSHANDLING</b>					
<b>SVEDALA YDDINGE 5:8</b>					
UPPDRAG NR	1134	RITAD/KONSTR AV	ED	HANDLÄGGARE	MS
DATUM	2026-02-11	ANSVARIG	MATS SKARPED		
DELPLAN HUS A, BJÄLKLAG ÖVER PLAN 1					
SKALA	1:100	NUMMER	K-20-1-01	BET	A