



KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2017-03-27

§ 68

Upphandling spillvatten söder Sege å del öst

Dnr 2017-000120

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att budget för 2017 för nybyggnation av en självfalls- och tryckledning för spillvatten från Börringevägen till Byggmästaregatan i Svedala med tillhörande pumpstationer (spillvatten söder Sege å del öst) utökas med 4,5 mnkr till totalt 14 mnkr, samt

att ovannämnd utökning finansieras genom minskade anslag till följande projekt: Nygårds dammar med 1,5 mnkr och Västra Kärrstorp med 3 mnkr.

Sammanfattning av ärendet

Tekniska nämnden beslutade den 21 mars § 28 om att anta ett anbud avseende nybyggnation av en självfalls- och tryckledning för spillvatten från Börringevägen till Byggmästaregatan i Svedala med tillhörande pumpstationer. Budget för projektet är 9,5 mnkr. Med antaget anbud och kommande utgifter för byggledare och en post för oförutsett överstigen den totala utgiften för projektet till 14 mnkr. Anledning till den kraftiga ökningen med nästan 50 % av budgeten uppges vara fördyringen av att reservkraften som tillkommit samt att anläggningspriserna har ökat sedan projektkalkylen togs fram.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse av ekonomichef, daterad 2017-03-23

Beslut från tekniska nämnden 2017-03-21, § 28

Tjänsteskrivelser av VA-chef, daterad 2017-03-23 samt 2017-03-08



SVEDALA KOMMUN

Anne-Marie Pedersen
tel. 040-6268057

AnneMarie.Pedersen@svedala.se

Tjänsteskrivelse
2017-03-23
Dnr:2017-000120

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att begära utökade projektmedel hos kommunfullmäktige med 4 500 000 kr till en ny projektbudget om 14,0 mnkr.

Sammanfattning av ärende

Projektet avser nybyggnation av en självfalls- och tryckledning för spillvatten från Börringevägen till Byggmästaregatan i Svedala med tillhörande pumpstationer. Projektet är del i det övergripande projektet att förbileda spillvattnet från kommunens östra delar förbi tätortens centrala delar och fånga upp utbyggnadsområdena i öster och i söder Svedala. Upphandling har visat att projektet budget behöver utökas med 4,5 mnkr.

Skälen för beslut

Projektet avser nybyggnation av en självfalls- och tryckledning för spillvatten från Börringevägen till Byggmästaregatan i Svedala. I anslutning till den nya ledningen ska även två pumpstationer anläggas varav en förses med reservkraft. Entreprenaden omfattar också förläggning av självfallsledning genom tryckning eller styrbar borrhning, för korsning av Sege å, väg 108 och järnväg.

Även en vattenledning avses samförläggas från exploateringsområdet Nygårdsdammar till Tegelbruket för att i framtiden öka leveranssäkerheten av dricksvatten till Svedala tätorts södra delar. Medel för detta tas genom ett annat projekt Förstärkning av vatten södra Svedala, 300 tkr.

Budget för projektet är 9 500 tkr. Hittills är upparbetat 740 tkr för utredning, projektering och projektledning. Med antaget anbud, 11,7 mnkr, och kommande utgifter för byggledare och en post för oförutsett närmar sig projektet summan 14300 tkr. Utgifterna för spillvattenledningen prognosticeras därmed att överskrida nuvarande budget med 4500 tkr. Kalkylen som projektbudgeten bygger på togs fram i april 2015. Fördyringen består dels av tillkommande stationärt reservelverk dels att priserna för anläggningsarbeten har gått upp sedan kalkylen togs fram.

Reservkraft har ansetts nödvändig med tanke på pumpstationen läge med central placering i bebyggelse vid Sege å och pumpstationens storlek.



Luisa Hansson tel. 040-626 8000
Ekonomichef
Luisa.Hansson@svedala.se

Tjänsteskrivelse
2017-03-23
Dnr: 2017-000120

Upphandling spillvatten söder Sege å del öst

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att budget för 2017 för nybyggnation av en självfalls- och tryckledning för spillvatten från Börringevägen till Byggmästaregatan i Svedala med tillhörande pumpstationer (spillvatten söder Sege å del öst) utökas med 4,5 mnkr till totalt 14 mnkr, samt

att ovannämnd utökning finansieras genom minskade anslag till följande projekt: Nygårdsdammar med 1,5 mnkr och Västra Kärrstorp med 3 mnkr.

Sammanfattning av ärende

Tekniska nämnden beslutade den 21 mars § 28 om att anta ett anbud avseende nybyggnation av en självfalls- och tryckledning för spillvatten från Börringevägen till Byggmästaregatan i Svedala med tillhörande pumpstationer. Budget för projektet är 9,5 mnkr. Med antaget anbud och kommande utgifter för byggledare och en post för oförutsett överstigen den totala utgiften för projektet till 14 mnkr. Anledning till den kraftiga ökningen med nästan 50 % av budgeten uppges vara fördyringen av att reservkraften som tillkommit samt att anläggningspriserna har ökat sedan projektkalkylen togs fram.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse av ekonomichef, daterad 2017-03-23

Beslut från tekniska nämnden 2017-03-21, § 28

Tjänsteskrivelse av VA-chef, daterad 2017-03-23 samt 2017-03-08

Skälen för beslut

Projektet är prioriterat och finansieringen föreslås genom en ombudgetering vilket innebär att ingen nyupplåning måste ske.



SVEDALA KOMMUN

Anne-Marie Pedersen
tel. 040-6268057

AnneMarie.Pedersen@svedala.se

Tjänsteskrivelse
2017-03-08
Dnr: 2017-000035

Upphandling spillvatten söder Sege å, del öst

Förslag till beslut

Teknisk nämnd beslutar

att anta anbudgivare 5 med anbudssumman 11 688 000 kr som entreprenör till projektet.

att begära utökade projektmedel hos kommunfullmäktige med 4 500 000 kr till en ny projektbudget om 14,0 mnkr.

att beslutet skall justeras omedelbart.

Sammanfattning av ärende

Projektet avser nybyggnation av en självfalls- och tryckledning för spillvatten från Börringevägen till Byggmästaregatan i Svedala med tillhörande pumpstationer. Projektet är del i det övergripande projektet att förbileda spillvattnet från kommunens östra delar tätortens centrala delar och fånga upp utbyggnadsområdena i öster och i söder Svedala. Även en vattenledning ingår i projektet. Anläggningsarbetena avses pågå under tiden april till september i år.

Fem anbud har kommit in som uppfyller skall-kraven. Utvärderingskriteriet har varit priset. Anbudsgivare nummer 5 har lägst pris.

Entreprenadsumman innebär att projektbudgeten behöver utökas med 4,5 mnkr.

Handlingar i ärendet

Skälen för beslut

Projektet avser nybyggnation av en självfalls- och tryckledning för spillvatten från Börringevägen till Byggmästaregatan i Svedala. I anslutning till den nya ledningen ska även två pumpstationer anläggas varav en förses med reservkraft. Entreprenaden omfattar också förläggning av självfallsledning genom tryckning eller styrbar borrhning, för korsning av Sege å, väg 108 och järnväg.

Även en vattenledning avses samförläggas från exploateringsområdet Nygårdsdammar till Tegelbruket för att i framtiden öka leveranssäkerheten av dricksvatten till Svedala tätorts södra delar.

Upphandlingen genomförs som en förenklad upphandling och som offentlig upphandling med annonsering. Anbudstiden löpte från 2017-01-17 och sista anbudsdag var 2017-03-03. Vid anbudstidens utgång hade fem anbudsgivare inkommit med anbud.

**Anbudssammanställning**

Anbudsgivare	Skall-krav uppfyllda	Total anbudssumma	
1	X	15 697 000	
2	X	14 932 000	
3	X	12 666 580	
4	X	13 039 828	
5	X	11 688 000	=Vinnande anbud

Budget för projektet är 9 500 tkr. Hittills är upparbetat 740 tkr för utredning, projektering och projektledning. Med antaget anbud och kommande utgifter för byggledare och en post för oförutsett närmar sig projektet summan 14300 tkr. Utgifterna prognosticeras därmed att överskrida nuvarande budget med 4500 tkr. 300 tkr tas av projektet Förstärkning av vatten södra Svedala. Kalkylen som projektbudgeten bygger på togs fram i april 2015. Framförallt består fördyringen av att reservkraften som tillkommit men anläggningspriserna har också ökat.

Reservkraft har ansetts nödvändig med tanke på pumpstationen läge med central placering i bebyggelse vid Sege å och pumpstationens storlek. Även priserna för anläggningsarbeten har gått upp sedan kalkylen togs fram.



SVEDALA KOMMUN

TEKNISK NÄMND**PROTOKOLL****Sammanträdesdatum: 2017-03-21**

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



TEKNISK NÄMND

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2017-03-21

§ 28

Upphandling spillvatten söder Sege å del öst

Dnr 2017-000035

Beslut

Tekniska nämnden beslutar

att anta anbudsgivare 5 med anbudssumman 11 688 000 kr som entreprenör till projektet,

att begära projektmedel hos kommunfullmäktige med 4 500 000 kr till en ny projektbudget om 14,0 miljoner kr, samt

att beslutet ska justeras omedelbart.

Sammanfattning av ärendet

Projektet avser nybyggnation av en självfalls- och tryckledning för spillvatten från Börtingevägen till Byggmästaregatan i Svedala med tillhörande pumpstationer. Projektet är del i det övergripande projektet att förbileda spillvattnet från kommunens östra delar förbi tätortens centrala delar och fånga upp utbyggnadsområdena i öster och i söder av Svedala. Även en vattenledning ingår i projektet. Anläggningsarbetena avses pågå under tiden april till september i år.

Fem anbud har kommit in som uppfyller skall-kraven. Utvärderingskriteriet har varit priset. Anbudsgivare nummer 5 har lägst pris.

Entreprenadsumman innebär att projektbudgeten behöver utökas med 4,5 mnkr. VA-chef Anne-Marie Pedersen föreslår tekniska nämnden besluta

att anta anbudsgivare 5 med anbudssumman 11 688 000 kr som entreprenör till projektet,

att begära projektmedel hos kommunfullmäktige med 4 500 000 kr till en ny projektbudget om 14,0 miljoner kr, samt

att beslutet ska justeras omedelbart.

VA-chef föredrar ärendet.

Ordförande föreslår tekniska nämnden besluta enligt förslag.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse från VA-chefen, daterad 2017-03-08

Beslut skickas till

Kommunfullmäktige

VA-chef

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
